

Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG		ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5105 Eidsvåg Saksbehandler:	
		Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: post.tkeno@thyssenkrupp.com	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr.: 216975 19. mars 2018		1070 Meland Sjukeheim Nireg-3125630765 Havnevegen 14 5918 FREKHAUG	Ragnar 47 46 24 52

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	OK		
1.5 Blåse reint / støvsuge / rengjøre	OK		
1.7 Kontroller maskinen for slitasje	Ikke aktuelt		
1.9 Kontroller oljestand på maskin	OK		
1.11 Kontroll av bryterfunksjoner på regulator	Ikke aktuelt		
1.13 Kontroll av stoppknapper	OK		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.21 Kontroll av kontakter og releer	OK		
2.Sjakt			
2.4 Kontroll av kopiering	OK		
2.7 Kontroll av motvektens styresko	Ikke aktuelt		
2.9 Kontroll av buffere / avstand	OK		
2.12 Kontroll av sikkerhetskontakter i sjaktgruben	OK		
3.Sjaktører			
3.5 Kontroll av etg. anvisning	OK		
3.6 Kontroll av lukkelodd / fjær	OK		
3.7 Kontroll av lås og dørkontakter	OK		
3.9 Kontroll av styresko	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.14 Kontroll av utvendig betjeningspanel	OK		
4.Heisstol			
4.1 Støvsuge / rengjøre	OK		
4.2 Smøring av ledeskiver	Ikke aktuelt		
4.3 Etterfyll olje i oljekoppene	OK		
4.5 Kontroll av fotoceller	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.8 Kontroll av etg. anvisning	OK		
4.10 Kontroll av dørtrinser	OK		
4.17 Kontroll av fangapparat	OK		
4.20 Kontroll av styresko / ruller	OK		
5.Byggteknisk			
5.2 Tilkomst bygg / maskineri	Ja		

<p>For installatørvirksomheten</p>  <p>Bjørn Terje Thomassen 03.04.2018</p>
