
Fra: Øvrehus, Terje [<mailto:Terje.Ovrehus@arbeidstilsynet.no>]

Sendt: 2. mars 2018 10:25

Til: Postmottak Meland

Emne: Litlebergen Båtsenter AS'

Att. Merethe Tvedt

Hei

På generell basis fungerer det slik at vi – basert på opplysningene i søknaden - utsteder et samtykke (ofte) på vilkår.

Ellers er det slik at det er kommunen ber om en uttalelse fra Arbeidstilsynet – som en mindre del av sin byggesak. Hvis kommunen ser at ting ikke henger i sammen - kan kommunen se bort fra vårt samtykke.

Det er jo en viss forskjell på 2 og 8 ansatte. Ved 2 ansatte kan vi godta 1 toalett, 1 garderobe og et mindre spiserom. Ofte vil kravet om universell utforming også bortfalle.

Ved 8 ansatte vil vi kreve 2 toalett (kjønnsdelt), 2 garderober (kjønnsdelt) og et større spiserom. I tillegg krav om universell utforming.

Ta gjerne kontakt hvis jeg kan bistå noe mer.

Med vennlig hilsen

Terje Øvrehus

Seniorinspektør
Arbeidstilsynet

Mob: +47 977 27 761

Tlf.: +47 73 19 97 00

Internett: www.arbeidstilsynet.no

Besøksadresse:

Gulatings plass 1
5014 Bergen

Postadresse:

Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim
