

KUNDE: <b>Meland kommune</b>	ORDRENUMMER: 40173051
ADRESSE: <b>Postboks 79</b>	ANLEGGSTYPE: BRANNALARM
POSTSTED: <b>5906 Frekhaug</b>	SENTRALTYPE: Delta
ANLEGGSTED: <b>Meland Rådhus 650446</b>	IDRIFTSATT:
ADRESSE:	

BESTILLT AV: <b>Nils Helge Ervik</b>	TELEFON:	BESTILLINGSNR.:
MOTTATT AV:	DATO:	HENVENDELSE TIL:
TYPE OPPDRAG:	ANNET:	LOVET UTFØRT:
KUNDENS BEDØMMELSE: <b>Feil på adgangskontroll etter brannalarm. Feilsøk sammen med Nokas.</b>		
E-POST: <b>postmottak@meland.kommune.no</b>		

RAPPORT:

**Feil på NOKAS adgangskontroll etter brannalarm:**  
**Etter div feilsøk/testing sammen med Nokas ble feil funnet i et rele i Nokas sitt system, teknikker fra Nokas byttet rele og system var OK ved avreise**

DATO	ORDINÆR TID		50 %		100 %		F		KM	REISETID		F		G	
	TIMER	à	TIMER	à	TIMER	à				TIMER	à				
<b>SUM:</b>															

REISEUTGIFTER:						
PARKERING:	BOMPENGER:	FLY:	HOTELL:	DIETT:	ANNET:	

FAST PRIS:	REISE / DIETT:
------------	----------------

UTSTYR:	VAREN.:	ANTALL:	PRIS PR. STK.:	F	G

<u>2018-04-12</u> DATO	<u>Odd Fagerlid</u> SERVICEINGENIØR	_____	_____
		ATTESTERT	KUNDENS REPRESENTANT



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [nordic.service@honeywell.com](mailto:nordic.service@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01