



Kårbøneset. Bruk av Jets toalett-
løsning med infiltrasjonsgrøft eller
ledning til sjø.
Prinsippskisse. 21.06.2013.

UTSLEPP FRÅ FRITIDSBUSTADER I OMRÅDE DER SLAMTØMMING IKKJE ER MOGLEG.

Meland kommune ser at toalett med komposteringstank kan vera ei løysing i spesielle høve. Merk at urinseparerande toalett ikkje vert godkjent.

Løysinga gjeld der slamtømming ikkje er mogleg og det ikkje er fare for at infiltrasjonsvatn fører til vanskar for naboar eller opne vassdrag.

Det må anleggjast 2 separate infiltrasjonsgrøfter, kvar på 5 meters lengde. Det er viktig at grøftene har nok avstand slik at ikkje gråvatnet transporterer svartvatn frå toalettet.

Gråvatnet må ha filterløysing eller gråvasstank før infiltrasjonsgrøfta.

20.11.2015

Harry Finseth



Rådgjevar kommunaltekniske anlegg.

Vedlegg:

Prinsippskisse