

Meland sykehjem - Esser detektorer

Utskrift av nedsmussingsgrad i branddetektorer. 04.05.2018

Verdier under 70 = OK.

50 adresser - 0 Avvik

Adresse - Nedsmussingsgrad - Type

05.01 - 00 - O2T Detektor
05.02 - 00 - Optisk Detektor
05.03 - 00 - Optisk Detektor
05.04 - 00 - O2T Detektor
05.05 - 00 - Optisk Detektor
05.06 - 00 - O2T Detektor
05.07 - 00 - O2T Detektor
05.08 - 00 - Optisk Detektor
05.09 - 00 - Optisk Detektor
05.10 - 00 - O2T Detektor
05.11 - 00 - Optisk Detektor
05.13 - 00 - Optisk Detektor
05.14 - 00 - O2T Detektor
05.15 - 00 - Optisk Detektor
05.16 - 00 - O2T Detektor
05.17 - 00 - O2T Detektor
05.19 - 00 - O2T Detektor
05.20 - 00 - O2T Detektor
05.22 - 00 - Optisk Detektor
05.23 - 00 - O2T Detektor
05.24 - 00 - O2T Detektor
05.25 - 00 - O2T Detektor
05.26 - 00 - O2T Detektor
05.27 - 00 - O2T Detektor
05.28 - 00 - O2T Detektor
05.29 - 00 - O2T Detektor
05.30 - 00 - Optisk Detektor
05.31 - 00 - Optisk Detektor
05.32 - 00 - O2T Detektor
05.35 - 00 - Optisk Detektor
05.36 - 00 - Optisk Detektor
05.37 - 00 - Optisk Detektor
05.38 - 00 - Optisk Detektor
05.40 - 00 - O2T Detektor
05.42 - 01 - Optisk Detektor
05.43 - 00 - O2T Detektor
05.44 - 00 - O2T Detektor
05.45 - 00 - O2T Detektor
05.46 - 00 - O2T Detektor
05.47 - 00 - O2T Detektor
05.48 - 00 - O2T Detektor
05.50 - 00 - O2T Detektor
05.51 - 00 - O2T Detektor
05.54 - 00 - Optisk Detektor
05.55 - 00 - O2T Detektor
05.56 - 00 - Optisk Detektor

05.57 - 07 - Optisk Detektor
05.58 - 07 - O2T Detektor
05.60 - 09 - Optisk Detektor
05.63 - 00 - Optisk Detektor