



Egil Jordgeir Gripsgård
Riplevikvegen 22
5918 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/1318 - 18/11606

Saksbehandlar:
Larissa Dahl
larissa.dahl@meland.kommune.no

Dato:
29.05.2018

Godkjenning- utsleppsløyve til fritidsbustad GBNR 1/179 Flatøy

Administrativt vedtak. Saknr: 115/2018

Tiltakshavar: Kim Gripsgård

Ansvarleg søkjar: Egil J. Gripsgård

Type utslepp: Sanitært avlaupsvatn med utslepp mindre enn 50 pe

Søknadstype: Forureiningslova§ 11, jf. forureiningsforskrifta§ 12- 5
Godkjenning etter plan- og bygningslova§ 20- 1

Saksutgreiing:

Det er i søknad, journalført 04.05.2018, og supplerande dokumentasjon journalført 29.05.2018, søkt om utslepp, 5 pe, frå ein fritidsbustad i Flatøyvegen 118.

I samsvar med søknad skal avlaupet reinsast i biologisk/kjemisk minireinseanlegg. Reinsa avlaupsvatn vert deretter ført til terreng/etterpolering på Gbnr 1/13. Det ligg føre samtykke frå eigar av Gbnr 1/13 John Flatøy, datert 28.05.18.

Anlegget er minireinseanlegg for ein fritidsbustad av type FD 5 N PEH Biovac. Eigedomen er tilkopla kommunalt vassforsyning frå 1997. Tidligare vart det godkjent utslepp av gråvatn frå fritidsbustaden.

Nabovarsling:

Utsleppet vart nabovarsla 16.04.2018 i samsvar med pbl § 21- 3. Det kom ingen merknad i saka.

Vurdering:

Planstatus:

Fritidseigedomen gbnr 1/179 ligg i regulert område for bustader, i samsvar med reguleringsplanen for Flatøy Sør- aust med planid.125619971015.

Eigedomen ligg i eit område med krav til reinsing av avlaupsvatn i biologisk/kjemisk minireinseanlegg med etterpolering. Det er i framtida skal etablerast kommunalt avløpsanlegg i dette område, då kan det koplast til kommunalt anlegg.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 98 36413
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Minireinseanlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for reinsegrad, slamproduksjon og gjennomsnittleg slamproduksjon. Minireinseanlegget skal drivast og vedlikehaldast i samsvar med skriftleg drifts- og vedlikehaldsavtale. Slik avtale skal liggje føre før anlegget vert teke i bruk.

Ansvarsrettar

Det er erklært ansvarsrettar av Egil J.Gripsgård og føretak Storbergen Rørleggerservice AS i samsvar med gjennomføringsplanen, datert 03.05.18.

Vedtak

«Meland kommune gjev i medhald av «Forskrift om begrensing av forureining» sin § 12-5, utsleppsløyve frå ein fritidsbustad, 5 pe, på gbnr 1/179 i samsvar med søknad journalført 04.05.18 og supplerande dokumentasjon journalført 29.05.2018 og på følgjande vilkår:

1. Avlaupet skal gå via typegodkjend biologisk og kjemisk minireinseanlegg der det reinsa avlaupsvatnet vert ført til terreng/etterpolering på eigedom Gbnr 1/13. Samtykke frå eigar av gbnr 1/13 datert 28.05.18 ligg føre i saka.
2. Slam frå anlegget skal leverast til godkjend mottak.
3. Det skal opprettast skriftleg serviceavtale med leverandør av minireinseanlegget før anlegget vert teke i bruk.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-3 vert det gjeve løyve til etablering av minireinseanlegg på gbnr1/179, i samsvar med søknad journalført 04.05.18 og supplerande dokumentasjon journalført29.05.18. Anlegget skal plasserast som vist på situasjonsplan, journalført04.05.18, jf plan- og bygningslova § 29-4.»

Gebyr for sakshandsaming vert sendt til tiltakshavar.

Bortfall av løyve:

Er arbeidet ikkje igangsett seinast 3 år etter at løyve er gjeve, eller vert arbeidet innstilt i lengre tid enn 2 år, fell retten til å etablere utsleppet vekk. Dersom utsleppet framleis er aktuelt må ny søknad sendast inn.

Mynde:

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage:

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Larissa Dahl
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Søknad om nytt sanitærabonnement GBNR 1/179

Nabovarsel

Situasjonskart

Ansvarsrett, gjennomføringsplan

Samsvarserklæring

Minirensplan

Kopi til:

Kim Gripsgård	Riplevikvegen 45	5918	FREKHAUG
---------------	------------------	------	----------

Mottakrar:

Egil Jordgeir Gripsgård	Riplevikvegen 22	5918	FREKHAUG
-------------------------	------------------	------	----------