
Fra: Merethe Tvedt
Sendt: 22. juni 2018 15:58
Til: 'Ole-Harald Bleikli'
Emne: Manglar gbnr 22/245

Hei Ole Harald Bleikli,

Eg har hatt ein gjennomgang av søknaden din på gbnr 22/245. Sidan de no har søkt om tiltaket i eittrinn, ser eg at det er nokre punkt det må sjå på å sende inn til oss.

Eg treng at de sender eit nytt kart som viser innteikna tiltak med:

- Byggets plassering med avstand til fylkesvegen
- Planeringshøgde, og ferdig golv (oppgitt i kote).
- At krav til HC parkering er i tråd med reguleringsføresegna (5%) er oppfylt, og vist på situasjonskartet.
- Erklæringen om rett til å leggje/vedlikehalde leidningar på annan grunn må tinglysast (men dette kan me ta med som eit vilkår for ferdigattest).

Eg blei merksam på at vilkåret frå Arbeidstilsynet om at deira krav til teikningar og dokumentasjon for ventilasjonsanlegget er knytt til –«*snarast mulig, og i god tid før arbeidet starta opp*».

•Har de noko oppdatert dokumentasjon/dialog her med Arbeidstilsynet som ikkje er sendt kommunen?

Høyrer frå deg.

God helg

Men venleg helsing

Merethe Tvedt
Rådgiver byggjesak
Meland kommune
e-post: merethe.tvedt@meland.kommune.no

