

---

**Fra:** Larissa Dahl  
**Sendt:** 18. oktober 2018 14:43  
**Til:** 'steinhoff.lm@gmail.com'  
**Emne:** Falsikring tomt

Hei! Det er korrekt. Det skal gjennomføres fallsikring med rekkverk/gjerde på fallhøyde lik 3,0 m og høyere. Dette kan Du lese om i TEK(tekniske forskriften) § 8-3, jfr. §12-17 på [www.dibk.no](http://www.dibk.no)

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*