

Informasjon ang.
håndsvik 42

Kva år bygget er reist, kan ikkje dokumenterast. Huset er registrert først på 60-talet, men kun utfrå salg av eigedommen.

Huset er mykje eldre, og ein kan rekne med at det er ført opp i 1927-30. Då er det også registrert vann og kloakkrettigheter.

Huset's stand:

Taket er utført ^m/lynt rundtømmer, som er øydelagt av råte.

Lekasje fra tak, ned langs veggane, har påført veggane store råteskader.

Taket har også skadar etter tre som har blåse over, og utbedring av denne skada er vanskeleg å dokumentere.

Takglasset (under pipa) er råte og har medført vannlekasjar nedover i huset.

Glas i monet har ramla ut p.g.a råteskader, og igjen gitt årsak til vannskader innvendig.

Henviser til taksttrapp. ang
byggets stand (Merka)

Vedlegg: 7.

Håper på snarleg svar, så ein
får starte arb.

Mvh,

Bjerg S. Villanger

Wetlie Eikanger 80

5913 Eikangervåg

tf. 95484808

mail: bjorsvill@hotmail.com