



Langenes Bygg

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/890 - 14/2401

Saksbehandlar:

Berit M.Eskeland

Berit.Eskeland@meland.kommune.no

Dato:

21.02.2014

Reklamasjon - styring av oppvarming

Meland kommune har registrert at oppvarming på det nye tilbygget på Grasdal skule ikkje kan styrast over eksisterande SD-anlegg. Dette gjeld alle rom utanom toaletta der det er eigne ovnar for oppvarming.

I konkurransegrunnlaget s. 15 er følgjande krav satt: «Oppvarming må styrast av skulens eksisterande SD-anlegg.»

Meland kommune ber om at dette vert retta snarast mogleg.

Med helsing

Berit M.Eskeland
rådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Mottakere:
Langenes Bygg