
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 15. januar 2019 12:25
Til: 'fmroash@fylkesmannen.no'
Emne: Klagesak spl. i sak på gbnr 18/12 eienbustad Meland kommune
Tiltakshavar- Erik Johannesen
Vedlegg: F Situasjonsskart del 2.pdf; E BRA Utnyttelse.pdf; F Situasjonsskart del 1.pdf

Hei! Her finner Du svar frå Ansvarleg søkjar vedr. BRA/BYA på einebustaden på gbnr 18/12 Meland kommune. Håper dette er avklarande.

Med vennleg helsing
Larissa Dahl
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -

Fra: Thomas Tysseland [<mailto:thomas@tyark.no>]
Sendt: 15. januar 2019 11:34
Til: Larissa Dahl
Kopi: Erik Johannesen
Emne: SV: spl. i sak på gbnr 18/12 Erik Johannesen

Hei Larissa

Vi kan bekrefte at alle arealer er korrekt utregnet ihht til Grad av utnytting for ny bolig, bod og låve.

Vi har funnet et avvik på Eksisterende bolig, dette var kalkulert ut fra tegninger, men er nå kontrollmålt på stedet;

- 1etg 60m2
- 2etg 20-25m2, (vanskelig å definere pga skråtak)
- Totalt BRA =85m2. Avvik i forhold til omsøkt, 15m2.

Mvh
THOMAS TYSSELAND



thomas@tyark.no
909 26 883
tyark.no

Tysseland Arkitektur AS
Strandgaten 19, 2etg
5013 Bergen

Fra: Larissa Dahl [<mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no>]

Sendt: 15. januar 2019 10:00

Til: Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

Emne: spl. i sak på gbnr 18/12 Erik Johannesen

Hei! Kunne Dere svare på spl. Frå Fylkesmannen vedr. BRA/BYA i sak Gbnr 18/12 Erik Johannesen snarest? Takk for tilbakemelding

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -