28-February-2019

Kvantifisering av muggsopp på overflater

Mycometer®-surface

Projekt Navn 5412

Adresse Løypetona 28 og 68, Frekhaug **Analyse dato** (dd/mm/yyyy) 04.12.17

Prøvetaker A. Sandven

Prøve ID/Nr.	Prøvested, overflate type	Prøve-takings dato (dd.mm.yyyy)	Mycometer surface tall	Resultat Kategori A	Resultat Kategori B	Resultat Kategori C
1	V/ garasjeport (plass 12), merket prøve 1A	29.11.17	2867			x
2	V/ vifte (plass H 10), merket prøve 2A	29.11.17	6156			x
3	V/ garasjeport (plass H1), merket 1B	29.11.17	2974			x
4	V/ vifte (plass 21), merket 2 B	29.11.17	2504			x

Tolknings kategorier:

UDG = under detektsjonsgrensen

A	Mengden av muggsopp er ikke over normalt bakgrunnsnivå (MST ≤ 25)
B	Mengden av muggsopp er over normalt bakgrunnsnivå. (25 <MST < 450)
C	Mengden av muggsopp er høy p.g.a. vekst av muggsopp (MST ≥ 450)

Analysert av: A. Sandven

Firmanavn: Industri- og konsulenttjenester

Mycometer sertifiseringsnummer: NO0027MR

Version DK Juli 2015, copyright © Mycometer A/S, all rights reserved