

KUNDE: <b>Meland Kommune - Drift og Vedlikehold</b>	ORDRENUMMER: 40210227
ADRESSE: <b>PB79</b>	ANLEGGSTYPE: BRANNALARM
POSTSTED: <b>5906 Frekhaug</b>	SENTRALTYPE: Delta
ANLEGGSTED: <b>Vestbygd Skule - 653144</b>	IDRIFTSATT:
ADRESSE:	

BESTILT AV: <b>Ragnar Hopland</b>	TELEFON: <b>474 62 452</b>	BESTILLINGSNR.:
MOTTATT AV:	DATO:	HENVENDELSE TIL:
TYPE OPPDRAG:	ANNET:	LOVET UTFØRT:
KUNDENS BEDØMMELSE: <b>Slokkeanlegg utløst lyser og skolering virker ikke</b>		
E-POST: <b>postmottak@meland.kommune.no</b>		

RAPPORT:

**Ved ankomst: Normal drift i sentral display men slokkeanlegg utløst lyser?  
Ser ikke noe unormalt i sentral log**

**Restartet sentral og slokkeanlegg utløst forsvant, justert klokke og ventet 1 time for og sjekke skolering, OK**

DATO	ORDINÆR TID		50 %		100 %		F		KM	REISETID		F		G	
	TIMER	à	TIMER	à	TIMER	à				TIMER	à				
<b>SUM:</b>															

REISEUTGIFTER:						
PARKERING:	BOMPENGER:	FLY:	HOTELL:	DIETT:	ANNET:	

FAST PRIS:	REISE / DIETT:
------------	----------------

UTSTYR:	VARENR.:	ANTALL:	PRIS PR. STK.:	F	G

<u>2019-03-27</u> DATO	<u>Odd Fagerlid</u> SERVICEINGENIØR	_____	_____
		ATTESTERT	KUNDENS REPRESENTANT



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: [nordic.service@honeywell.com](mailto:nordic.service@honeywell.com)

Internett: [www.eltek-fs.com](http://www.eltek-fs.com)

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01