



Prosjektert ny inntaksledning

Eksisterende inntaksledning i Storavatnet/Hestdalsvatnet

Inntaksledning fra Kvernavatnet

Landtak inntaksledning:

Leidning til Vollo høgdebasseng

Nytt vassbehandlingsanlegg

- FORKLARINGAR**
- Dette oversiktskartet syner plasseringa av inntaksleidingen til det nye vassbehandlingsanlegget på Hestdal.
 - Inntaksleidingen er om lag 2,6 km lang.
 - Den nye inntaksleidingen skal leggast i same trasé som eksisterande inntaksledning i Hestdalsvatnet/Storavatnet, eksisterande leidning har dimensjon Ø300 (300 mm).
 - I leidningstraséen ligg det også overføringsleidning til Vollo høgdebasseng dimensjon Ø200, og inntaksledning frå Kvernavatnet, dimensjon Ø200
 - Ny inntaksledning får dimensjon Ø560. Leidningen vert lagt for å sikre tilstrekkeleg inntakskapasitet i nytt vassbehandlingsanlegg.
 - Ny inntaksledning vil ikkje vere synleg på overflata.
 - Under legginga av ny inntaksledning, skal eksisterande leidningar takast omsyn til.

Teiknforklaring

Eksisterande
 Eigedomsgrense
 Inntaksledning/vassledning
 Prosjektert

E01	2019-04-05	Til byggesøknad	MaRei	JIN	JIN
Rov	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.					Målestokk (spesifiser A1)
Meland kommune					1:4000
Meland vassverk Entreprise L1, inntaksledning VBA					
Oversiktsteikning					
Norconsult	Oppdragsnummer	Teikningsnummer	Høyden		
	5173421	Z-78-310	E01		

T:\5173421\BIM\VA_TIA\KING\5173421_Z-78-310.dwg - MaRei - Pliktet: 2019-04-10 09:04:26 - XREF = 5173421_T_VA_VEG_Teknikorklaring_T_kart_2D_celer-av-Meland_5173421_VA_plan_profil_T_VA_eksisterande-ledningar