

---

**Fra:** Sindre Holm <sh@skalarib.no>  
**Sendt:** torsdag 16. mai 2019 09:23  
**Til:** Marianne Aadland Sandvik  
**Emne:** SV: Vedr. søknad på gbnr. 49/93  
**Vedlegg:** A1 opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer.pdf; C2 Kvittering for nabovarsel + samtykke.pdf

Hei

Det gikk litt fort i svingene her ja.  
Vedlagt oppdatert versjon av "opplysninger om tiltakets ytre rammer", samt kvitteringsliste + samtykkeerklæringer  
Ha en fin nasjonaldag i morgen!

Med vennlig hilsen

**Sindre Holm**

Rådgivende ingeniør byggeteknikk



---

SKALA Rådgivende Ingeniører AS | Damsgårdsveien 131 | 5160 Laksevåg

Tlf: 951 61 678 | [sh@skalarib.no](mailto:sh@skalarib.no) | [www.skalarib.no](http://www.skalarib.no)

*Tenk på miljøet før du skriver ut!*

---

---

**Fra:** Marianne Aadland Sandvik <[marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no](mailto:marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no)>  
**Sendt:** 14. mai 2019 14:22  
**Til:** Sindre Holm <[sh@skalarib.no](mailto:sh@skalarib.no)>  
**Emne:** Vedr. søknad på gbnr. 49/93

Hei

Viser til søknad om løyve til tilbygg til gbnr. 49/93.

Ettersom heile bustaden i dette tilfellet vert forandra, vert dette rekna for ei hovudombygging, til orientering.

De opplyser i søknaden at bustaden har kommunalt VA. Dette stemmer ikkje ihht våre register. Det må gjerast greie for kva løysing her er for vatn og avlaup.

Vidare må de sjå til at oppgitt BYA er riktig i søknadsskjemaet, og fyller ut med riktig BRA.

Ettersom omsøkt plassering viser nærare nabogrensa enn 4 meter, må det a) leggest ved avstandserklæring frå eigar av gbnr. 49/11 og 49/13, eller b) søkjast om dispensasjon frå avstandskravet i pbl § 29-4 andre ledd.

Vi handsamer søknaden når den er komplett.

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik

Juridisk rådgjevar

Meland kommune

e-post: [marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no](mailto:marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no)

