

Handlingsplan for Grasdal skule_

S 14 - 22

Revisjon	0	Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1	Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1	Frekhaug den:	Helge Thorsen

PRI.	KARTLAGT PROBLEM Grunnlag:	MÅL	TILTAK	ANSV.	TIDS- FRIST	STATUS
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gjennomgang av forskrifta P 14 - 18 ➤ Kartlegging P 14 - 20 					
1	Avvik 1 <i>Utforming og innreiing.</i> Gymnastikkbygg:mangler deksel på 2 lysarmaturar i jentegarderobe	Montere deksel	Montere deksel	Drift og vedl. hald	29.aug. 2014	Utført September 14
2	Avvik 2 <i>Måltid</i> Mangler rutine for kontrol av temp. på kjøl og frys	Prosedyre og ansvarsfordeling utarbeidast.	Oppheng av prosedyre, ansvarsfordeling til kjøkken/matansvarlig på SFO Temp. kjøl -1-4 gr. Temp. frys <-18gr.	rektor	29.aug. 2014	Utført 27.10.14
			Kjøre nytt kjøleskap Kr. 6000,-	rektor	29.aug. 2014	Utført 27.10.14
3	Avvik 7 <i>Sanitære forhold</i> Vasskranar som dei minste brukar manglar skåldesperre.(toalett i grøn garderobe og paviljong)	Skåldesperre på alle vasskranar i bygget.	Justere nyare kranar og skifte gamle kranar	Drift og Vedl. hald	29.aug. 2014	Utført Oktober 2014
4	Avvik 8 <i>Sanitære forhold</i> Toalettsete på HK-toalett blå garderobe er rissa opp	Hygienisk tilfredstillande sanitære forhold	Skifte toalettsete	Drift og Vedl. hald	Utført 20.aug 2014	Utført september 14

Handlingsplan for Grasdalen skule_

S 14 - 22

Revisjon	0		Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1		Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1		Frekhaug den:	Helge Thorsen

5	Avvik 3 <i>Reingjering og vedlikehald</i> Mangler skriftleg dokumentasjon på at hovudreingjering er utført	Rutine på levering av dokumentasjon	Rektor etterspør og skaffar dokumentasjon	Rektor Leiar for reinhald	29.aug 2014	Er forventa for alle avdelingar i frå firma Vibe
6	Avvik 4 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Mangler rutinar og skriftleg dokumentasjon for kontroll av apparat i gymnastikksal	Trygge apparat og tilfredstillande dokumentasjon	Lage rutine for kontroll. Vurdere felles kontroll av ekstern kompetanse på alle skular.	Rektor/ Drift og vedlikehald	15.sept. 2014	Har vore sak på rektormøte, vi etterlyser kontroll og ekstern kompetanse
7	Avvik 5 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Uteområde: fallunderlag er tettpakka og ikkje tilfredsstillande under leikeapparat.	Tilfredsstillande fallunderlag og dokumentasjon på utført kontroll etter <i>Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.</i>	Vurdere tiltak i samarbeid. -Utføre skift av fallunderlag i området. -vurdere ekstern kompetanse til å utføre leikeplasskontroll på alle skular.	Drift og vedlikehald / Rektor	15.sept. 2014	Plan for å legge fallmattar som leikeunderlag. Vi etterlyser leikeplasskontroll
6	Avvik 6 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Skrent bak nybygg som ikkje er tilfredsstillande	Trygg skrent og uteområde etter ferdigstilling av paviljong	Vaktmeister vurderer tiltak Påføre masse i skrent eller sette opp gjerde	Drift og vedlikehald	30.sept. 2014	Vaktmeister vurderer tiltak
7	Avvik 9 <i>Sanitære forhold</i> Vask på store blå klasserom har sprukke. Vurdere å sette inn vaskerenne grunna elevtalet.	Tilfredsstillande sanitære forhold	Rørlegger må bytte ut vask eller sette inn vaskerenne	Drift og Vedlikehald	30.okt. 2014	Utført Oktober 14 Satt inn vaskerenne

Handlingsplan for Grasdal skule_

S 14 - 22

Revisjon	0		Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1		Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1		Frekhaug den:	Helge Thorsen

8	Observasjon <i>Utforming og innreiing</i> Kjøkken som sfo nyttar er slitt. Reperasjon eller utskifting bør vurderast.	Tilfredsstillande utforming og innreiing til matlaging	Kjøpe og montere nytt kjøkken	Drift og vedlike-hald	30.12 2014	Blir vurdert tatt inn i vedlikehaldsplan i 2014/15
9	Observasjon <i>Inneklima/luftkvalitet</i> Bør vera termometer i kvart klasserom	Termometer i kvart klasserom	Innkjøp	rektor	29.aug. 2014	Utført Oktober 14

Rektor: Irene Hystad Hugaas

Kopi:

Verneombod Stian Haukeland

Jens Dahl

Øivind Buen

Vaktmester Arild Hestdal

Skulefagleg rådgjevar, Reidun Elin Johannessen