
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 30. august 2019 14:06
Til: 'norstrand@norstrand.no'
Emne: sak 18/2140 trong for flere opplysninger for utsleppssøknad gbnr 46/1 hytte

Hei! Viser til din e-post motteke 26.08.19.

Du har sendt deler av etterspurte opplysninger. Se på min e-post av 28.06.19, jeg ba om flere opplysninger enn mottok.

Det trenges samtykke frå grunneier av gbnr 46/1 Atle Magne Dalland for etablering av grøft for utslipp på hans grunn. Alt vedlikehold av grøft må tas av hytteeier. For installasjon av slamavskiller og innlegging av vann i hytte trenger jeg søknad etter plan -og bygningsloven §20-1 og erklæring om ansvarsretter og gjennomføringsplan fra godkjent foretak (rørleggerfirma). Søknad om selve utslipp etter Forurensningsloven er mottatt fra Tiltakshaver Ivar Magnar Dalland.

Grøfta som er vist på situasjonskartet mottatt 26.08.19 er ca. 75 m lang, det må ikke være så lang, rørlegger hjelper Deg med dette. Frist for svar settes til 30.09.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -