

KUNDE: Meland Kommune	ORDRENUMMER: 40236944
ADRESSE: Drift og Vedlikehold	ANLEGGSTYPE: BRANNALARM
POSTSTED: 5906 Frekhaug	SENTRALTYPE: Delta apollo
ANLEGGSTED: Vestbygd Skule - 653144	IDRIFTSATT:
ADRESSE:	

BESTILT AV: Ragnar Hopland	TELEFON: 474 62 452	BESTILLINGSNR.:
MOTTATT AV:	DATO:	HENVENDELSE TIL:
TYPE OPPDRAG:	ANNET:	LOVET UTFØRT:
KUNDENS BEDØMMELSE: Feilretting:Feil på en sone.		
E-POST: postmottak@meland.kommune.no		

RAPPORT:
Ved ankomst: Feil på detektor 01.52 Sørfløy loft

Byttet denne

Sentral uten feil/utkoblinger og i normal drift ved avreise

DATO	ORDINÆR TID		50 %		100 %		F		KM	REISETID		F		G	
	TIMER	à	TIMER	à	TIMER	à				TIMER	à				
SUM:															

REISEUTGIFTER:						
PARKERING:	BOMPENGER:	FLY:	HOTELL:	DIETT:	ANNET:	

FAST PRIS:	REISE / DIETT:
------------	----------------

UTSTYR:	VARENR.:	ANTALL:	PRIS PR. STK.:	F	G

<u>2019-10-28</u> DATO	<u>Odd Fagerlid</u> SERVICEINGENIØR	_____	_____
		ATTESTERT	KUNDENS REPRESENTANT



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industrieråde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: nordic.service@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01