

---

**Fra:** Larissa Dahl  
**Sendt:** 22. november 2019 08:05  
**Til:** 'knut@xlfrekhaug.no'  
**Emne:** sak 19/2144 lagerhall for Gløde AS

Hei!

Vi har gått gjennom søknaden om lagerhall på gbnr 22/189. Det står at TU% er på 42,7% og i planen er det tillatt TU på 40 % maks. Tiltaket krever dispensasjon frå tomteutnyttelsesgrad. Det må avklares avstand til gbnr 22/115 Meland kommune friområde på 1,0 meter istedenfor 4 m. Det skal eige dom avd. samtykke til. I tillegg vil vi ha estetisk redegjørelse av tiltaket etter PBL §29-2 Visuelle kvaliteter. Takk for opplysningane innanfor 22.12.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*