

---

**Fra:** Kurt Terje Sjursen <kurt@deltabolig.no>  
**Sendt:** 5. desember 2019 13:21  
**Til:** Larissa Dahl  
**Emne:** SV: Spørsmål om evt. mur mot gbnr 1/403  
**Vedlegg:** 20191027\_Veitraser\_GBNR399\_BBB\_700\_s03.pdf

Hei

Det vil bli skutt ut i fjell. Det vil bli boret en skjæring slik at det ikke vil være nødvendig med mur. Skjæring blir inntil 1,2 m ref snitt M og L som ligger vedlagt.

Mvh

Kurt Terje Sjursen  
Byggmester  
Mobil: 90 13 95 38

[www.deltabolig.no](http://www.deltabolig.no)



---

**Fra:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>  
**Sendt:** 5. desember 2019 13.03  
**Til:** [delta@deltabolig.no](mailto:delta@deltabolig.no); [kurt@deltabolig.no](mailto:kurt@deltabolig.no)  
**Emne:** Spørsmål om evt. mur mot gbnr 1/403

Hei! Vi ser at vegen er bratt i grense mot gbnr 1/403, kva sikring har Du tenkt mot grense mot gbnr 1/403? Det ser slik ut at det er nødvendig med mur, da må den tas med i søknaden med tanke på avstand til nabogrense og dispensasjon. Evt. murer må tas med i søknaden.

Med vennleg helsing  
Larissa Dahl  
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk

