



NGIB Brannførebyggjande avdeling
Ikenberget 14-16
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2775 - 15/5574

Saksbehandlar:
Irene Hystad Hugaas
irene.hystad.hugaas@meland.kommune.no

19.03.2015

Tilbakemelding etter tilsyn Grasdal skule 18.03,2015

Det vart halde branntilsyn og tilsyn på elektrisk anlegg ved Grasdal skule tysdag 18.mars 2015. Det var hovudvekt på det elektriske og oppfølging av merknader og avvik frå førre tilsyn 03.11.14. Eg viser til rapport datert 19.05.2014 og tilbakemelding på denne rapporten sendt av rektor 03.07.2014.

Oppdatert handlingsplan:

Avvik / Merknad	Tiltak	Ansvar	Frist
Rømningsvegane er ikkje tilfredsstillande Ikkje tilfredsstillande breidde/kapasitet i gymsal ved arrangement over 180 personar.	Har fått vurdering av Artec for rømningsveg og kapasitet for samlingslokale. Rektor lagar eit oppslag til rommet og ny instruks til utleige i samarbeid med teknisk avdeling. Det må presiserast til leigetakar at auka vakthald og tilrettelegging ikkje er tilfredsstillande tiltak for å auke antal personar i samlingslokalet.	Rektor/ Erik Knag Johannesen	April 2015
	-Oppgradere vegger og himling i rømningsvegar til ein brannmotstand tilsvarande In1. -Utstyre utgangsdører med panikkbeslag.	Drift og vedlikehald	April 2015 Vurdert til byggeperiode
	Sikre at alle rømningsvegar alltid vert halde ryddig og ikkje vert nytta til lagerformål.	Rektor	Kontinuer-leg
Merknad Brannvarslingsystemet Linjebasert anlegg utan tilknytning til 110 sentral	Vurdere oppgradering og fornying til automatisk brannvarslingsanlegg med alarmoverføring til brannvesenet i samband med byggeplanarbeid våren 2015 for ombygging og tilbygg til skulen .	skuleeigar	Planarbeid våren 2015 ferdig-stilling august 2016

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Vi vil i denne sammenhengen orientere om byggeplanane ved Grasdal skule. Det vert planlagt eit tilbygg på 450 m2 og delvis ombygging av eksisterande areal, som skal ferdigstillast til august 2016. Teikningar er ikkje ferdige, men mest sannsynleg vert skulen eit samanhengande bygg, der paviljongen vert bygd inn i tilbygget.

Med helsing

Irene Hystad Hugaas
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Erik Knag Johannesen
Stian Haukeland, verneombod
Øivind Buen, avdeling for drift og
vedlikehald
Arild Hestdal, vaktmeister

Mottakere:

NGIB Brannføbyggjande avdeling Ikenberget 14-16 5911

ALVERSUND