



Dato:
24.03.2015

Saks nr.
141571

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Målepunktid.
27109176

Målernr.
9546318

Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Meland Kommune
Stekkevikvegen 6E
5917 ROSSLAND
Base omsorgsbustader Vikebø

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Oddvar Hopland

Rapport fra kontroll utført den 17.03.2015


I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Kommentar for godkjenning:

Se vedlagte rapport.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS


Oddvar Hopland
Mobb 116 61 268
oddvar.hopland@bkk.no

Oddvar Hopland
Saksbehandler

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27109176	Målemr. 9546318	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	--------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Stekkevikvegen 6E 5917 ROSSLAND Base omsorgsbustader Vikebø
--

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.
--

Rapport

Det ble ved kontroll den 17.03.2015 funnet følgende feil/mangler:

BASE HEIMESYKEPLEIE VIKEBØ

Dette er BKK Elsikkerhet AS sin tilbakemelding etter samordnet tilsyn utført av Lindås og Meland Brannvern og Det lokale eltilsyn V/ Bkk Elsikkerhet AS.

Tilsynet er meldt til Meland kommune. Tema for tilsynet var internkontroll med forebyggende rutiner for ettersyn, vedlikehold og avviksbehandling i forbindelse med elektrisk anlegg / utstyr, samt stikkprøvekontroll i anlegget for å verifisere om internkontrollsystemet fungerer i praksis.

Erik Knag Johannesen, Jarle Lillemoen og Øyvind Buene var til stede under tilsynet.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Kontor og omsorgsboliger | Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet feil eller mangler som medfører videre oppfølging fra oss. |
|---|--------------------------|---|


ORIENTERING

Under kontrollen hadde vi også fokus på virksomhetens internkontrollrutiner. Den ansvarlige for virksomheten har plikt til å innføre og utøve systematisk ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr. Dette innebærer blant annet at:

- Arbeidstakerne får nødvendig informasjon/opplæring om sikker bruk og betjening av elektriske anlegg og utstyr.*
- At det organisatorisk fremkommer av internkontrollsystemet hvordan det forebyggende elsikkerhetsarbeidet er organisert og ansvar delegert (hvem gjør hva/ når og hvordan).*
- Det foreligg system for kartlegging og risikovurdering med hensyn til elsikkerhet*
- Det foreligg rutiner for registrering, rapportering og utbedring av avvik knyttet til elektriske anlegg og utstyr*
- Det foreligg rutine for intern revisjon - for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som tiltenkt og forutsatt*

Utfyllende kommentar:

Der det er et "eier og leietakerforhold" er det avgjørende at eier og leietaker har felles forståelse for hvordan dette ansvar skal forstås. Grensesnittet mellom eiers og leietakers ansvar for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr skal være klart og fremkomme av virksomhetenes internkontrollsystem.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	18.03.2015	 Oddvar Hopland Mob. 916 61 268 o.hopland@bkk.no