

# INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Bustadhus

Stad: gnr.23 bnr.524,524, Schriverhaugen 21A, 21B, Meland kommune.

Måledato: 07.03.2014.

Målt: Topp grunnmur

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett

Kontrollpunkt: Grensepunkt for 23/524

Bygget er plassert i samsvar med situasjonsplan og løyve.

Høgde ferdig golv 1.etg.; H= 34.00m. Godkjent høgde: H= 33.90m.

Isdalstø 21.03.2014

Kjartan Medaas

Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott og koordinatliste, tekst og kof-format.

Sendt: Arkoconsult As v/ Pål Kjetil Tufta, epost  
Bolig & Eiendom As v/ Arvid Rikstad, epost  
Meland kommune, postmottak, epost  
Meland kommunen, v/ Anngunn Gullbrå, epost