

---

**Fra:** Jakob Aglen <jakobaglen@gmail.com>  
**Sendt:** 23. juni 2015 14:26  
**Til:** Bjarte Buanes  
**Emne:** 13031 - stigninger iht repos, rampe, Gbnr 23/1  
**Vedlegg:** D3+D1-D2.pdf

Hei. Ref telefonsamtale i dag (23/06/15).

Ønsker avklaring vedr. stigning for rampe iht. nytt repos på rampen. Gbnr 23/1. Ref: 14/1793

Rampen er godkjent med disp for stigning, 1:17, iht. situasjon D3.

Da rampen fortsetter stigningen forbi nytt repos vil dette gi en kant inn mot reposit som angitt i D3.

For å unngå denne kanten kan vi la reposit stige parallelt med rampen. Reposet vil da skråne noe men fortsatt kunne benyttes både som hvilerepos og til å avvikle imøtekommende trafikk.

Alternativt kan det legges inn ekstra stigning før reposit, slik at rampen kan gå horisontalt forbi reposit og fortsette stigningen igjen etterpå. Se D1. Dette medfører en stigning på 1:12 de siste 3m før reposit, noe som skulle være ok iht. Tek 10 § 8-6 andre ledd.

Uten stigning for rampen forbi reposit kan rampen her inngå i reposit og dette kan smalnes inn i bredden. Se D2.

Med Vennlig Hilsen

Jakob Aglen  
Prosjektstyring Vest  
Pb. 66, 5318 Strusshamn

986 53 144 / [jakobaglen@gmail.com](mailto:jakobaglen@gmail.com)