

Dato:
24.09.2015Saks nr.
148412Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 21.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 21.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 23.12.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.12.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Havnevegen 47 5918 FREKHAUG Marihøna barnehage

Målepunktid. 27023984	Målernr. 9536296	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 21.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

MARIHØNA BARNEHAGE

Kontroll av elektrisk anlegg på Marihøna barnehage i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Øyvind Buen var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146941.

- 1 Sikringsskap** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf.fel § 20
Det manglet noe avdekning i sikringsskapet.
- 2 Sikringsskap** Uvedkommende ting var oppbevart i sikringsskap/tavlerom. Jf. fel § 9
Det var lagret en del utstyr i tavlerommet slik at tilgangen til sikringsskapet var noe begrenset.
- 3 Gang** Bevegelig ledning var ikke tilkoblet i samme rom som tilhørende bruksgjenstand. Jf. fel § 38
Ledning til baby call var tilkoblet på innsiden av døren, mens utstyret stod på utsiden.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt 24.09.2015 Dato		
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig Underskrift		