

Sak 10/16

RFH må holdes løpende orientert i de ulike faser av utbygging på Sagstad og Grasdal skule.

Rådet ønsker å bidra med innspill for å sikre at universell utforming blir gjennomført slik at skolene blir brukbare for alle elever.

#### **Generelt:**

Rådet vil anbefale at alle spesialrom vert utstyrt med teleslynge. I tillegg må noen klasserom ha det, og i resten av rommene må rør dimensjoneres for mulighet til å legge opp teleslynge.

Det er viktig med varselmerking i forbindelse med trapper og andre utspring.

Det er viktig å sikre gode kontraster mellom vegg og dører.

Ledelinje må gå fra hovuddør til inngangsdør til eit punkt der man vil treffe personer som kan bistå vidare

Det bør være automatiske døråpnere på alle HC-toalett, og legges til rette for mulighet for å installere slike på andre rom.

Slike døråpnere må om det er slagdør være montert på vegg ved åpningside av døren.

HC-toalett generelt bør ikkje være sidestilt – viktig med mulighet for tilkomst med rullestol fra begge sider og samtidig mulighet for assistanse fra begge sider.

#### **Sagstad skule:**

HC-toalett i 1. etg bør ha skyvedør. Siden dette er et toalett hvor barn/elever kanskje må ha assistanse hadde det vært greit om skålen ikke var plassert mot døråpning da dette kan gi uønsket innsyn fra andre elever.

#### **Grasdal skule:**

Ikkje HC i 2. etg.

Nytt HC i 1. etg. Sidestilt toalett – bør være tilgjengelig fra begge sider. Bra med skyvedør.

Kan ikkje se av teikningane kvar det er tenkt teleslynge. Rådet vil anbefale at alle spesialrom blir utstyrt med teleslynge. I tillegg må noen klasserom ha det, og i resten av rommene må rør dimensjoneres for mulighet til å legge opp teleslynge.

Ingen av tegningene er målsatt og det er da vanskelig å vurdere plass i korridorer med utslående dører og plass i andre rom.

Kommunen må sikre tilstrekkelig uteareal for elevene på begge skoler.

