



Rambøll  
P.b. 3705 Fyllingsdalen  
5845 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/447 - 16/5685

Saksbehandlar:  
Jens Erik Dahl  
jens.dahl@meland.kommune.no

16.03.2016

## VA-rammeplan til detaljregulering for Elvaåsen - uttale

VA – rammeplanen ser den grei ut.

Når det gjeld overvatn handtering, må filtreringsbasseng leggest i byggeområde og ikkje i naturområdet mot Mjåtvritelva.

Planlagte tiltak for overvatnhandtering gjerest før bygginga starter, slik at ein unngår avrenning rett i elva.

Med helsing

Jens Erik Dahl  
drifts- og vedlikehaldsleiar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Marius Flemmen Knudsen

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)

**Mottakere:**  
Rambøll

P.b. 3705  
Fyllingsdalen

5845

BERGEN