
Fra: Harry Finseth
Sendt: 20. april 2016 12:27
Til: ove@fanagro.no
Kopi: Marius Flemmen Knudsen; Berit M Eskeland
Emne: SV: Skogsvei Riplevika.

Hei.

Kjekt at vi er enige. Entreprenøren vi har på plassen er også veldig enig i konklusjonen.

Venleg helsing

Harry Finseth
Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord 56 17 10 00
postmottak@meland.kommune.no

Sjå brosjyren vår

-----Opprinnelig melding-----

Fra: ove@fanagro.no [mailto:ove@fanagro.no]

Sendt: 19. april 2016 17:53

Til: Harry Finseth

Emne: Re: Skogsvei Riplevika.

Hei!

Vi har vært ute og sett på forholdene like etter jeg fikk tegningene av deg. Samme konklusjon. Har sendt beskjed til Bjarte Vatnøy om dette. De kan sprengse seg inn i siden og benytte overskuddsmassene til videre veibygging. De må uansett spreng ut et eller flere masseuttak langs traseen. Alternativet med å få tilkjørt masser, tror jeg blir vanskelig.

Mvh. FanAgro AS

Ove Frotvedt

Den 2016-04-19 09:36, skrev Harry Finseth:

> Hei.
>
> Viser til tidligere utsendt tegning over ny vannledning i Riplevika.
> Meland kommune mener bestemt at eventuell utvidelse av vei må sprenges
> inn i fjell på motsatt side av vannledning. Grunnforholdene på stedet

> er ganske ekstreme. «Bunnløs» myr. På store deler av strekket har vi
> lagt ledningen med lodd som en sjøledning. Ellers ligger den på duk,
> stedvis også geonett. Vi har tatt med oss drensledning fra bekker/
> lavpunkt for å prøve å tørke ut myren lokalt.
>
> Meland kommune frykter at ledningen vil få et sideveis press, og i
> verste fall bli presset opp.
>
> Venleg helsing
>
> HARRY FINSETH
>
> Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
>
> Plan, utbygging og kommunalteknikk
>
> Tlf: 56 17 11 76
>
> Sentralbord 56 17 10 00
>
> postmottak@meland.kommune.no
>
> Sjå brosjyren vår [1]
>
>
>
> Links:
> -----
> [1] <http://www.visbrosjyre.no/sa100452/MailView>