

Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG		ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5015 EIDSVÅG Saksbehandler:	
		Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: heisservice.tkeno@thyssenkrupp.com	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr.: 132660 4. juli 2016		1070 Meland Sjukeheim Nireg-3125630765 Havnevegen 14 5918 FREKHAUG	Ragnar 47 46 24 52

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	Ikke aktuelt		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	OK		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		
2.Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3.Sjaktører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	Ikke aktuelt		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	OK		
4.Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	Avvik	Fjern alarm virket ikke,linje ok. Alarm klokke ok, Alarm Bør skiftes.	
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	OK		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Nei	Punkt om alarm ikke ferdig.	

For installatørvirksomheten



Bjørn Terje Thomassen
14.07.2016