

Dato:
08.08.2016

Saks nr.
159587

Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 05.08.2016.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 05.08.2016. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 08.09.2016, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 08.09.2016.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS

Knut Løtvedt
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Elsikkerhet AS, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 28744376

Målernr. 9536486

Sakstype Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Odland 5918 FREKHAUG Idrettsbane

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 05.08.2016 funnet følgende feil/mangler:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>32 amp. stikkontakt i skapet var ikke sikret. Ledningen var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 2 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. Jf. fel § 23
<i>Gummikabel som gikk ut fra skapet var koblet rett på jordfeilbryter uten forankoblet sikring.</i> |
| 3 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16
<i>Ledning uten kappe og for stort areal var koblet inn på et 16 amp. støpsel.</i> |
| 4 | Sikringsskap
skap plassert på stolpe | Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fse § 9
<i>Skapet var ikke låst.</i> |

KOMMENTAR

På grunnen av alvorlighetsgrad av noen av de påpekte feil/mangler, er overbelastningsvernet er slått av. Det må ikke kobles inn igjen før påpekte feil/mangler er utbedret.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	08.08.2016 Dato Underskrift	