

Meland Kommune

Postboks 79
5906 FREKHAUG
v/ Ragnar

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

jp

Vår dato:

28.07.2016

Pristilbud utbedring av NHK rapport - Meland Sjukeheim

Heisnr: 1070

NHKn.: 3125630765

Adresse: Havnevegen 14

Norsk Heiskontroll (NHK) foretok periodisk kontroll av heis (se NHK rapport - side 2).

Følgende lukker funnet avvik:

pkt.5.1 Vår heismontør har konstatert at heisalarmen bør skiftes (se Sjekkliste - side 3). Komplette Safeline SL6 GSM heisalarm montertes ihht HO/2-2008 og NS-EN81-28. Vi anbefaler at Dere går over på GSM ettersom det nå er usikkert hvor lenge Telenor supporterer fastlinjer.

Dersom dere ikke spesifiserer vaktmottak, blir alarmen programmert til TKE sin døgnbemannede vaktentral, faktureres det i tillegg kr 2950,- eks mva. pr år, per heis. Rabattordning: fra 5-10 heiser gis 10 % rabatt, fra 11 heiser og oppover gis 25 % rabatt.

Vår GSM fastavtale gir fordeler over analog linje som:

- Ca. 75 % rimeligere enn analog abonnement.
- Mindre risiko for overspennings-skade.
- Lavere risiko for uforutsette telefonkostnader.
- En faktura mindre å forholde seg til, ettersom abonnementet-kostnadene er inkludert i vaktavtalen.
- Automatisk sjekk av nød batteri.
- Automatisert test av heisalarm.

Betalingsbetingelser:

- Etterskuddsvis per 30 dager.

Det forutsettes at det ikke dukker opp uforutsette forhold, og at jobben kan utføres i normal arbeidstid uten forsinkelser.

Beskrivelse	
Safeline SL6 GSM komplett (1stk.)	
Overspenningsvern (1stk.)	
Materiell	
Arbeidskostnader	

Levert og montert kr 18 400 eks. mva.

Tilbudet er gjeldene i 90 dager.

Med vennlig hilsen

ThyssenKrupp Elevator AS

Justinas Pacevicius

Prosjektmedarbeider

Hovedkontor (Oslo)

P. Boks 6877, Rodeløkka
0504 OSLO

Andre avdelinger:

Bergen (tlf. 55 33 30 30)
Kristiansand (tlf. 55 33 30 30)

Org.nr. NO 828 447 742 MVA

Vakt tlf. 900 99 982

Telefon 21 97 97 00

Stavanger (tlf. 23 17 38 51)

Trondheim (tlf. 73 96 20 40)

www.thyssenkrupp.no

post.tkeno@thyssenkrupp.com

Thyssenkrupp er sertifisert i hht. ISO 9001 (kvalitet)

Ålesund (tlf.70 13 90 00)

NHK rapport



Min Side - ThyssenKrupp Elevator AS

Hjem Anlegg Kontroller Eier Min Info Ønsker: utbedring Tilbakemeld

Periodisk kontroll

Nlnr **3125630765**
Navn **Meland Sjukeheim**
Adresse Havnevegen 5918
Eier **Meland Kommune**
T: 56171000 F: 56171173
Leverandør 50008 **HK-Service AS**
Fabrikasjonsnr: 1070
Servicefirma 50008 **HK-Service AS**
Hege Bogner 55 33 30 30
55 33 30 31
Tilsynsperson **Øivind Buen** 56171177 91192822
Status Fakturert
Sertifikat 301018 - 10.09.2007

Norsk Heiskontroll ved **Ingvald Eilert Sagstad** (IES), 95 92 26 43, E-post: ies@nhk.no foretok den **19.05.2015** Periodisk kontroll av løfteinnretning Nlnr **3125630765** i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2011, og med hjemmel i plan- bygningsloven, samt Teknisk forskrift i det omfang myndighetene har bestemt.

Frist for tilbagemelding: 01.09.2015 IKKE TILBAKEMELDT [Tilbakemeldingsskjema](#)

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI
Ingen feil eller mangler ble registrert.

2.0 HEISSJAKT
Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER
Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL
Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM
5.1 Fjernalarm virket ikke.

6.0 BÆREMIDLER
Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET
Ingen feil eller mangler ble registrert.

© Kopirett Stiftelsen Norsk Heiskontroll. [Dette nettstedet benytter Cookies](#)

Hovedkontor (Oslo) P. Boks 6877, Rodeløkka 0504 OSLO	Org.nr. NO 828 447 742 MVA Vakt tlf. 900 99 982 Telefon 21 97 97 00	www.thyssenkrupp.no post.tkeno@thyssenkrupp.com <i>Thyssenkrupp er sertifisert i hht. ISO 9001 (kvalitet)</i>
Andre avdelinger: Bergen (tlf. 55 33 30 30) Kristiansand (tlf. 55 33 30 30)	Stavanger (tlf. 23 17 38 51) Trondheim (tlf. 73 96 20 40)	Ålesund (tlf. 70 13 90 00)



thyssenkrupp

Ettersynservice Sjekkliste

Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5908 FREKHAUG		ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5015 EIDSVÅG Saksbehandler:	
		Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: heisservice.tkeno@thyssenkrupp.com	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr.: 132660 4. juli 2018		1070 Meland Sjukeheim Nireg-3125630785 Havnevegen 14 5918 FREKHAUG	Ragnar 47 46 24 52

1. Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	Ikke aktuelt		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	OK		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbejening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnermøkkel	OK		
2. Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3. Sjakterer			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	Ikke aktuelt		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjakterer	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	OK		
4. Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	Awik	Fjern alarm virket ikke.linje ok. Alarm klokke ok. Alarm Bør skiftes.	
4.9 Kontroll av stolder kontakter	OK		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggeteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Nei	Punkt om alarm ikke ferdig.	

For installatørvirksomheten

Bjørn Terje Thomassen
14.07.2018

<u>Hovedkontor (Oslo)</u>	Org.nr.	NO 828 447 742 MVA	www.thyssenkrupp.no
P. Boks 6877, Rodeløkka	Vakt tlf.	900 99 982	post.tkeno@thyssenkrupp.com
0504 OSLO	Telefon	21 97 97 00	Thyssenkrupp er sertifisert i hht. ISO 9001 (kvalitet)
<u>Andre avdelinger:</u>			
Bergen (tlf. 55 33 30 30)	Stavanger (tlf. 23 17 38 51)		
Kristiansand (tlf. 55 33 30 30)	Trondheim (tlf. 73 96 20 40)	Ålesund (tlf. 70 13 90 00)	