

ORDREN NR.: 40142116	OBJEKT-ID.: 652667	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Meland Kommune	ANLEGGSTED: Rosslund Skule - Gymbygg	
ADRESSE:	ADRESSE: Vikebø	
POSTSTED:	POSTSTED: 5917 Rosslund	
KUNDE REF: Vaktmester	ANSVARLIG:	TELEFON: 951 03 503
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST:	

UTSTYR	TYPE		ANTALL
Betjeningspanel	Delta OP	SW: 3.72	2
Sentral	Delta DAQ	SW: 2.81	1
Batterier	12V-9Ah	Dato: 2016	2
Røykdetektorer	IQ8		10
Varmedetektorer	IQ8 O2T		9
Manuelle meldere	IQ8		5
Summere	IQ8 integrert		9
Alarmklokker	sløvfesirener med flash		3
Styringer	Nei		
O-plan / O-tablå	Bare manuelle meldere		

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Detektorer	OK	
Spesialdetektorer	OK	
Manuelle meldere	OK	
	OK	
Alarmklokker	OK	
Styrekurser	OK	

RAPPORT:

Ved ankomst: Normal drift

O-plan: bygg oversikt med manuelle meldere, anbefaler og oppdatere tegene inn alle detektorer

Ombygging/oppussing pågår

ANLEGGET ER TESTET I HHT PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT FSER9711 OG FSER9703: **Ja**

2017-03-02 **Odd Fagerlid**
DATO SERVICE ING.

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: nordic.service@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01