
Fra: Harry Finseth
Sendt: 20. mars 2017 11:34
Til: Magnar Tysseland
Kopi: Marianne Aadland Sandvik; Kristian Borrebæk; oystein@magnehope.no; Lillian Straumøy Brakstad
Emne: SV: Løyve Mjåtveitkollen

Hei.

Vedr VA-plan, mangler vi fremdeles ny teikning som viser plassering av fordrøyningsmagasin nord på området.

Venleg helsing

Harry Finseth

Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord 56 17 10 00
postmottak@meland.kommune.no



[Sjå brosiyren vår](#)

Fra: Magnar Tysseland [mailto:magnar@tyark.no]
Sendt: 24. februar 2017 12:29
Til: Harry Finseth
Kopi: Marianne Aadland Sandvik; Kristian Borrebæk
Emne: VS: Løyve Mjåtveitkollen

Hei

Her er for overvann, slik vi snakket om på telefon.

I tillegg til opprinnelig løsning har vi etter samtale med Harry Finseth lagt inn et fordrøyningsbasseng.

Vi håper dette er klargjørende for at vi kan søke IG

Vi ønsker å komme i gang med punkthus 7 og tilhørende utomhusarbeider

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no
909 55 119
55 32 90 61

Tysseland
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstadhuset 4etg
Valkendorfgaten 9
5012 Bergen

Fra: Oystein [<mailto:oystein@magnehope.no>]
Sendt: 24. februar 2017 10:39
Til: Magnar Tysseland; 'andre@byggmesterhitland.no'
Kopi: 'vigleik.sirnes@sr-bank.no'; Kristian Borrebæk; Konrad
Emne: SV: Løyve Mjåtveitkollen

Hei,

Overvannshåndtering Mjåtveitkollen B24:

Eg har laga eit revidert forslag på overvannshåndtering B24.
Sjå vedlagte skisser, *VA plan revidert* og *Fordrøyning B24*.

Beskriving av forslag til revisjon:

Hovedprinsippet er fremdeles at overvatn vert ført til grunn lokalt der det kjem ned. Alle taknedløp førast til terreng. Vegareal drenerast stort sett til terreng.

Vi etablerer 1 stk sandfang i asfaltarealet nedanfor kvart hus, totalt 10 stk.

Drenering av sandfanga vert samla og leda til fordrøyningsbasseng.

Bassenget plasserast langs veg mellom hus 4 og 5. Det vert steinsatt ca 10 meter nord for bassenget for god infiltrasjon til terrenget. Vatnet vil renna nordover i vegkropp til det kjem inn i etablert system ved B8, B16 og B19.

Frå fordrøyningsbassenget og nord til kryssande veg til barnehagen er det ca 70 meter.

Vatnet har difor lang strekning å finne seg veg inn i vegkropp.

Me meiner dette er ei god og sikker løysing, der ein har god kontroll med funksjonen til overvannsystemet, samtidig god tilkomst for inspeksjon og evt. opptaking av slam i bassenget.

Sjølve bassenget er bygd i betong rør og kummer, og er eit godt utprøvd system levert av Basal/Nobi.

Med vennlig hilsen

Oystein Hope



Web: www.magnehope.no
E-Mail: post@magnehope.no

Magne Hope AS
Litlåsvegen 197
5954 Mongstad
Tlf: +47 56 16 76 50
Fax: +47 56 16 87 28

Øystein Hope
Daglig leder
Mob: +47 932 23 512
E-Mail:
oystein@magnehope.no

Fra: Magnar Tysseland [<mailto:magnar@tyark.no>]
Sendt: 22. februar 2017 09:22
Til: 'andre@byggmesterhitland.no' <andre@byggmesterhitland.no>; Oystein
<oystein@magnehope.no>

Kopi: 'vigleik.sirnes@sr-bank.no' <vigleik.sirnes@sr-bank.no>; Kristian Borrebæk <kristian@tyark.no>
Emne: VS: Løyve Mjåtveitkollen

Hei
Tenker du Øystein mer på overvann her?
Slik at vi får dette på plass til IG som vi skal søke snarest

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no
909 55 119
55 32 90 61

TysseLand
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstadhuset 4etg
Valkendorfsгатen 9
5012 Bergen

Fra: Marianne Aadland Sandvik [<mailto:marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no>]

Sendt: 22. februar 2017 07:44

Til: Magnar TysseLand

Emne: SV: Løyve Mjåtveitkollen

Hei

Eg har diverre vore vekke frå kontoret nokre dager, så har ikkje fått svart deg før. Rammeløyva blir sendt til dykk i dag, men det er ikkje avklart om kommunen kan godkjenne overvannshåndteringa som skissert. Vi har difor stilt vilkår om at dette må løysast i samråd med kommunen før det kan søkjast om IG.

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar byggjesak
Meland kommune
e-post: marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no



Fra: Magnar Tysseland [<mailto:magnar@tyark.no>]

Sendt: 20. februar 2017 08:49

Til: Marianne Aadland Sandvik

Kopi: Kristian Borrebæk

Emne: Løyve Mjåtveitkollen

Hei

Er Rammeløyvet langt unna ?

Vi er bedt om å søke IG for utomhus og bygg 7

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no

909 55 119

55 32 90 61

Tysseland
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstadhuset 4etg

Valkendorfsгатen 9

5012 Bergen