



Tilkobling til kommunalt vann i kum.

54/13

51.8

Ø50mm pe ledning lagt på frostfri djupne.

varanøyen

55/13

Overgang til elvestad rør, Ø50mm pe slange med varmekabel.

Kum for fordeling av vann, med stengeventiler til kvar hytte.

54/35

Ø110mm avløpsrør fra slamavskiller og frem til hytte, det settes av stikk for fremtidig tilkobling for gbnr 54/34 og 54/32, avsluttes med Ø110mm spylegren som plugges.

Ø32mm pe slange fra kum og inn i hytte, frostsikres.

Ø110mm spylegren

Elvestadrør legges ned til gbnr 54/34 og 54/32 for fremtidig tilkobling, legges i samme grøft som avløpsledning.

Ø110mm spylegren

54/49

930

54/34

934

54/32

Ø75mm pe avløpsledning for utløp fra slamavskiller føres ut på tilstrekkelig djupne og søkes med lodd av betong.

Ø110mm spylegren

10 000 liters slamavskiller.