

## Meland sykehjem

Utskrift av analogverdier for brann-detektorer. 27.04.2017

Verdier mellom 10 og 34 = OK.

210 adresser - 0 Avvik

Adresse - Verdi - Type - Forvarsel - Alarm

01.01 - 22 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.02 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.03 - 22 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.04 - 25 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.05 - 21 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.06 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.07 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.08 - 21 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.09 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.10 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.11 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.12 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.13 - 25 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.14 - 21 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.15 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.16 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.17 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.18 - 20 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.19 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.20 - 22 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.21 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.22 - 30 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.23 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
01.24 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.25 - 22 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.26 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.27 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.28 - 32 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.29 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.30 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.31 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.32 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.33 - 32 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.34 - 25 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.35 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.36 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.37 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
01.38 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.39 - 25 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.40 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.41 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.42 - 31 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.43 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.44 - 21 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.45 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
01.46 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55

01.47 - 20 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.48 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.49 - 20 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.50 - 23 - Ione Detektor XP - 45 - 55  
01.51 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.52 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.53 - 31 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.54 - 00 - Njdllys - 45 - 00  
01.55 - 00 - Njdllys - 45 - 00  
01.56 - 00 - Njdllys - 45 - 00  
01.57 - 00 - Njdllys - 45 - 00  
01.58 - 24 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.59 - 23 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.60 - 25 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.61 - 23 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
01.62 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.63 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
01.64 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
01.65 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.66 - 31 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.67 - 21 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
01.68 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.01 - 29 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.02 - 23 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.03 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.04 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.05 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.06 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.07 - 17 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.08 - 25 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.09 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.10 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
02.11 - 32 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.12 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
02.13 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.14 - 22 - Varme detektor90 - 45 - 55  
02.15 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.16 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.17 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.18 - 21 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
02.19 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.20 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
02.21 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.22 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.23 - 25 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
02.24 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.25 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
02.26 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.27 - 29 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.28 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.29 - 28 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.30 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
02.31 - 30 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.32 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
02.33 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.34 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.35 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55

02.36 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.37 - 29 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.38 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.39 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.40 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.41 - 29 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.42 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
02.43 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.01 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.02 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.03 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.04 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.05 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.06 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.07 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.08 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.09 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.10 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.11 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.12 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.13 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.14 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.15 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.16 - 16 - MCP & Mini Switch w/int.XP - 45 - 55  
03.17 - 22 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.18 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.19 - 22 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.20 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.21 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.22 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.23 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.25 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.26 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.27 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.28 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.29 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.30 - 22 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.31 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.32 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.33 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.34 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.35 - 16 - MCP & Mini Switch w/int.XP - 45 - 55  
03.36 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.37 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.38 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.39 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.40 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.41 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.42 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.43 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.44 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.45 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.46 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.47 - 25 - Varme detektorXP - 45 - 55  
03.48 - 21 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.49 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.50 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55

03.51 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.52 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.53 - 28 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.54 - 17 - Ione Detektor XP - 45 - 55  
03.55 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.56 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.57 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.58 - 23 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
03.59 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.01 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.02 - 24 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.03 - 24 - Varme detektor90 - 45 - 55  
04.04 - 31 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.05 - 25 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.06 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.07 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.08 - 29 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.09 - 33 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.10 - 29 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.11 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.12 - 31 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.13 - 27 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.14 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
04.15 - 32 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.16 - 22 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.17 - 26 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.18 - 23 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.19 - 20 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.20 - 24 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.20 - 26 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.21 - 26 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.22 - 32 - Optisk detektor 90 - 45 - 55  
04.23 - 21 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.24 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.25 - 23 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.26 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
04.27 - 24 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.28 - 24 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.29 - 25 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.30 - 16 - Manuell melder90 - 45 - 55  
04.31 - 24 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.32 - 20 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.33 - 20 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.34 - 20 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.35 - 19 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.36 - 23 - Ione Detektor 90 - 45 - 55  
04.37 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.38 - 00 - Njdllys - 45 - 00  
04.39 - 27 - Optisk detektor XP - 45 - 55  
04.40 - 26 - Optisk detektor XP - 45 - 55