



Olav Erlend Torheim
Håtuftvegen 212
5918 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/982 - 17/9416

Saksbehandlar:
Berit M.Eskeland
Berit.Eskeland@meland.kommune.no

Dato:
09.05.2017

Godkjenning - GBNR 30/1 - Søknad om løyve til bygging av avkøyrsle

Administrativt vedtak. Saknr: 127/2017

Saksutgreiing:

Vi syner til søknad motteke 24.04.2017. GBNR 30/1 har i dag ein eksisterande avkøyrsel som eigar vurderar som trafikkfarleg. Eigar søker difor om å byggje ein ny avkøyrsel på eigedomen, og ønskjer deretter å stengje eksisterande avkøyrsel.

Meland kommunehar vore på synfaring på eigedomen den 26.01.2017. Eigedomen ligg i uregulert område.

Vurdering

GBNR 30/1 har avkøyrsel til kommunal veg 1133 Håtuftvegen. Administrasjonen er samd i grunneigar si vurdering om at eksisterande avkøyrsel er trafikkfarleg. Avkøyrselen har svært dårlig sikt, og det er ikkje mogleg å snu bilen på eigedomen.

Håtuftvegen har fartsgrense 50 km/t og siktkravet til avkøyrsler er i utgangspunktet 45 m. I søknaden frå grunneigar vert det opplyst om at den nye avkøyrselen vil ha sikt 80 m mot sør og 25 m mot nord.

Sjølv om siktkravet mot nord ikkje er oppfylt, vurderar kommunen at den nye avkøyrselen likevel vil få ein mykje betre sikt enn eksisterande avkøyrsel. I tillegg vil det no bli mogleg å snu bilen på eigen eigedom. Administrasjonen kan heller ikkje sjå at det er mogleg å få til ein betre avkøyrsel på eigedomen.
Håtuftvegen er også ein lite trafikkert veg, noko som taler for å dispensere frå siktkravet.

Vedtak

Postadresse
postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt
www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Med heimel i veglova §§ 40 og 43 godkjenner Meland kommune avkørselen på følgjande vilkår:

- Avkørselen må opparbeidast i henhold til innsendte planer
- Eksisterande avkørsel må stengast når den nye avkørselen er ferdigstilt
- Avkørselen må utformast med ein svingradius på minst 4 m
- Frisiktsona skal til einkvar tid vere fri for sikthindringar av midlertidig eller permanent art, høgere enn 0,5 m over hovudvegen sitt nivå. Eksempel på sikthindringar er vegetasjon, gjerde, mur, bosspann eller liknande. Parkering i frisiktsona er ikkje tillatt.
- Avkørselen skal byggast slik at overvatn frå vegen ikkje renn inn i avkørselen. Den må også byggast slik at overvatn frå avkørselen ikkje renn inn i vegen. Dersom avkørselen avskjerer åpen grøft skal det leggjast avlaupsrøyr med minimum diameter 200 mm. Avlaupsrøyr skal leggjast slik at veggrøften sin funksjon vert oppretthaldt. Grøftevatnet skal ha fritt løp inn og ut av røyret eller Der avkjørsel krysser fortau skal kantstein nedsenkes til 5 cm.
- Avkørselen med tilhøyrande siktområde, røyr eller stikkrenne, skal vedlikehaldast av grunneigar eller brukar, uten omsyn til kven som har bygd eller kosta avkørselen

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Berit M.Eskeland
rådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
kart

Kopi til:

Marianne Aadland Sandvik
Marius Flemmen Knudsen

Mottakere:

Olav Erlend Torheim

Håtuftvegen 212 5918

FREKHAUG