

Fra: Magne Møvik <magnemovik@yahoo.no>
Sendt: 18. mai 2017 07:17
Til: Marianne Aadland Sandvik
Emne: Sv: Vedr. søknad om garasje på gbnr. 23/180

Her kommer kommer dok. på bilde og inntegning på kart angående siktsone. Det skal være ok! Vil sette opp ringmur i starten av Juni.





Den Tirsdag, 6. september 2016 14.45 skrev Marianne Aadland Sandvik
<marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no>:

Hei

Viser til søknad om oppføring av garasje på gbnr. 23/180. Eg sendte deg ein e-post og bad deg sende meg signert nabovarslingsliste. Du må også hugse å nabovarsle vellaget i denne saka. Er usikker på om eg bad deg gjere det på førehand. I tillegg må du vise på kart at garasjen ikkje vil hindre frisikt på den køyrbare gangvegen. Viser i den samanheng til endring av reguleringsplanen i 2010 der følgjande vilkår vart stilt: «Ved utkjørsel til køyrbar gangveg skal det vere fri sikt til midten av køyrebana 24 m i kvar retning. Siktkravet gjeld frå eit punkt 3 m inne i, og midt i, avkjørselen. Eventuelle sikthindringar skal ikkje vere høgare enn 0,5 m over køyrebana på primærvegen.»

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar byggjesak
Meland kommune
e-post: marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no

