



For hver boenhet avsettes
 Ø50/Ø40-Ø25 forgrening med
 Ø25 stengeventil
 Alle ledninger i NT10 (PE)

VENTILHUS VED HOVEDVANNINNTAK

Del av 51.9
 07.05.2013
 Målestokk 1:1000
 Tvedestrand kommune

