



Inge Østergaard  
Østliveien 32  
1389 HEGGEDAL

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/327 - 14/1093

Saksbehandlar:  
Berit M.Eskeland  
berit.m.eskeland@meland.kommune.no

Dato:  
29.01.2014

## Vedrørende avkøyrse

Viser til skriv frå Inge Østergaard av 09.01.2014 samt skriv med merknader frå Henrik Brigtsen av 24.01.2014.

Administrasjonen har vurdert foreslått traseløysing satt fram i skriv frå Inge Østergaard. Avkøyrsele er tenkt plassert i eit svært bratt terreng, der stigninga er rekna til 23 %. Etter forskrift om Alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg skal ikkje avkjørsler ha ei brattare stigning enn 1:8, dvs 12,5 %. På dei fyrste 2 meter frå vegkanten skal stigninga ikkje overstige 5 %.

Skissert avkøyrse ligg langt over den maksimale stigninga, og kommunen vil ikkje kunne godkjenne ei eventuell seinare søknad for denne traseløysinga.

Med helsing

Anny Bastesen  
sektorsjef teknisk

Berit M.Eskeland  
rådgjevar

### Kopi til:

Henrik Brigtsen

Bruskedalsreset 86 5115

ULSET

### Mottakere:

Inge Østergaard

Østliveien 32 1389

HEGGEDAL

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)