

---

**Fra:** Terje Floeysand <floysand@online.no>  
**Sendt:** 22. oktober 2017 14:20  
**Til:** Marianne Aadland Sandvik  
**Emne:** Fwd: 43/26

----- Opprinnelig melding -----

**Emne:**43/26

**Dato:**22.10.2017 12:10

**Fra:**Terje Floeysand <[floysand@online.no](mailto:floysand@online.no)>

**Til:**[marianne.aadland.sandvik@meland.kommune](mailto:marianne.aadland.sandvik@meland.kommune)

Hei.

Det kommer stadig nye spørsmål om denne eiendommen. Det siste som ble levert inn var erklæring fra Danielsen om løyve til slippe ut spillvann til grøft etter at vannet var passert filtergrøft.

Tidligere , på den tiden hytten ble bygget, ble det gitt tillatelse til vannklosett hvis man hadde septiktank og filtergrøft. I dag kreves renseanlegg hvis man ikke har sjø til resipient. Og videre avrenning til grøft/lignende med vannføring. Sammen med erklæringen ble det sendt inn nytt kart som viste renseanlegget. Hvor er dette blitt av da. Ble levert i resepsjonen.

Så til spørsmålene.

1. Utslippet ble nok sikkert etablert når hytten ble godkjent. Dette er jo opplysninger kommunen må ha !
2. Den gamle septiktanken er av betong. Men denne blir jo ikke brukt nå til annet enn en sedimenteringbuffer. Noe som ikke er krav til heller. Sånn sett kunne den vært vekke..
3. Det er vannklosett i huset. Ref. punkt 1 (over)
4. Dette er en hytte hvor eier selv må sørge for tømning. Hytten er lite brukt og det er ikke slam i tanken nå. Hyttene var aldri med i noen slamtømmeordning tidligere ! ( Tanken blir dessuten erstattet av renseanlegg type KLARGESTER BIODISK BA- BF )

Når det gjelder situasjonskartet , så er dette levert sammen med erklæring fra Danielsen. ( er forøvrig levert to erklæringer fra han . Har du disse ? ) Men om ønskelig kan jeg klart levere ett til. Men da må du sende meg kart , så skal jeg tegne inn.

Håper vi nå kan få denne saken ferdig. Ring meg gjerne hvis det er ting vi kan ordne over telefon.(95273505)

Mvh. Terje Fløysand.