



NGIB Brannførebyggjande avdeling  
Ikenberget 14-16  
5911 ALVERSUND

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/2775 - 14/10828

Saksbehandlar:

Irene Hystad Hugaas

irene.hystad.hugaas@meland.kommune.no

Dato:

03.07.2014

## Tilsynsrapport - Grasdal skule

### TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT GRASDAL SKULE Gjennomført tilsyn 03.11.2013

#### Handlingsplan for utbetring av avvik og merknader etter tilsyn ved Grasdal skule.

	<b>Tiltak</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>
<b>Avvik 1</b> <b>Rømningsvegane er ikkje tilfredsstillande</b> Ikkje tilfredsstillande breidde/kapasitet i gymsal ved arrangement over 180 personar.	Har fått vurdering av Artec for rømningsveg og kapasitet for forsamlingslokale. Rektor lagar eit oppslag til rommet og ny instruks til utleige i samarbeid med teknisk avdeling. Det må presiserast til leigetakar at auka vakthald og tilrettelegging ikkje er tilfredsstillande tiltak for å auke antal personar i forsamlingslokalet.	Skuleeigar  Og rektor	30.08.2014
<b>Merknad</b> <b>Brannvarslingssystemet</b> Linjebasert anlegg utan tilknytning til 110 sentral	Foreta risikovurdering ettersom skulen ligg noko perifert til. Mangler også kameraovervåkning utandørs.	Skuleeigar og rektor	30.08.2014

#### Kopi:

Skuleeigar ved : Erik Knag Johannessen og Jens Dahl

Verneombod: Stian Haukeland

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)

Med helsing

Irene Hystad Hugaas  
rektor

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakere:**

NGIB Brannførebyggjande avdeling Ikenberget 14-16 5911  
Erik Knag Johannesen  
Jens Erik Dahl

ALVERSUND