



Leggerapport for dekkearbeider

Dagsrapport dato: 16.06.2016

Side 2 av 3

Statens vegvesen

versjon mai 2011

Entreprenør: Lemminkäinen Norge Kontrakt: Implenia Punkt nr: _____
 Veg nr: Ev-39 Hp: _____ Parsell: _____ Anlegg Flatøy

Fra Hp	Fra m	Til Hp	Til m	Felt	Lengde m	Bredde m	Annet areal (beskriv): Asfaltering ved strømskap og ved kuppelrister 30m2 4tonn	
Tiltak / Lagdel			Massetype	Resept nr.	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²	
Bærelag Vei 60000			AG 16	16360430	810	110,68	136,64	
Slitelag Gangvei 10000			AGB 11	16360320	469	35,98	76,72	
Slitelag v/ strømskap og kuppelrister			AGB 11	16360430	30	4	133,33	

Sum dagsrapport: 1309 150,66

Værforhold / lufttemperatur under legging:				Annet arbeid:		
Målt kl.	Temperatur	Værforhold	Vegbane under legging	Antall kummer:	1	stk
12:00	25	Fint	Tørr: X	Antall sluk:	2	stk
			Fuktig:	Kløbet areal:	469	m ²
			Våt:	Håndlegging:	1	tonn
				Nattarbeid (tillegg):	0	tonn
				Annet:		

Kontroll / Kvalitet:									Kommentarer:
Målt kl:	Massetemperatur Målt på / i:				Målt ved:			Avvik	
	Bil	Båt	Veg	Utlegger	Hp	m	Felt		
08:30		Prøve	AGB	150	G/S	vei 10000		<input type="checkbox"/>	
12:00		Prøve	AG	142	G/S	vei 60000		<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
Dagskjøter, Utleggerstopp, Annet:		Hp	Km.	Felt	Målt m/rettholt	Avvik			
Ingen							<input type="checkbox"/>		
							<input type="checkbox"/>		
							<input type="checkbox"/>		

Visuell vurdering						Merknader:
	Fra		Til		Felt	
	Hp	m	Hp	m		
Blanke partier						Ingen
Sprekker						
Åpne partier						
Valsespor / sår						
Annet. Angi under:						

SLUTTRAPPORT / SAMLERAPPORT (føres kun etter siste leggedag)											
Veg nr.	Fra		Til		Lengde m	Bredde m	Tiltak / Lagdel	Massetype	Areal m ²	Mengde tonn	Forbruk kg/m ²
	Hp	m	Hp	m							

Dato for start: 15.jun Dato for slutt: 17.jun Underskrift: *Tor / Anders hogland*
Jannick Nielsen