
Fra: Haakon Anderssen
Sendt: fredag 23. februar 2018 10:06
Til: 'Rasmussen, Thomas'
Emne: SV: Rossland skole

Hei

Dette ser greit ut.

Med vennlig hilsen

Haakon Anderssen

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

postmottak@meland.kommune.no



[Sjå brosjyren vår](#)

Fra: Rasmussen, Thomas [<mailto:thomas.rasmussen@gk.no>]
Sendt: torsdag 22. februar 2018 14:28
Til: Haakon Anderssen
Emne: Rossland skole

Hei.

Legger ved oppsett for forslag sluttoppgjør samt spesifiserte tillegg i hht det vi har snakket om underveis.

NB; Driftspersonell hos dere har kommentert fare for fuktskade i nytt takoppbygg for inntak og avkast 2.etg. Bekymringen for dette var grunnet i eksponerte deler i topp av takoppbygg. Etter en runde med våre montører konkluderer vi at dette er manglende tekking, og faller under bygningsmessig. Korrekt løsning vil etter vår mening være en komplett tekking av hele takoppbygg, og ikke bare sidene. Dette er også bekreftet korrekt metode fra leverandør/produzent av kombihette.

Mvh



Thomas Rasmussen
Kundeansvarlig – Service/Rehabilitering


GK INNEKLIMA AS - Nordhordland

Telefon: (+47) 55 94 50 00

Mobil: (+47) 91 61 81 25

Internett: www.gk.no

Besøksadresse: Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten