


---

**Fra:** Larissa Dahl  
**Sendt:** 8. juni 2018 13:23  
**Til:** 'rune.sylta@kgjs.no'  
**Emne:** svar vedt, kloakkløysing Gbnr 53/12

Hei!

Det ligg ikkje noen kloakkleidning i nærleiken av Gbnr 53/12. Det er minireinseanlegg som kan vere løysing for utslepp frå fritidsbustad her. Det er vist vassleidning med blått på kartet nedanfor.



Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
*-Eit samfunn for alle-*