
Fra: Randi Rotevatn Minde
Sendt: mandag 18. juni 2018 15.01
Til: Postmottak Meland
Kopi: Paal Tonning; Kirsten Marie Husebø; Solrun Tobiassen Albrechtsen; Linda J Ulvedal Abrahamsen
Emne: Høg romtemperatur ved kjøkkent, pasientrom og fellesstover

Hei

Ved Meland Sjukeheim var det til tider svært høg romtemperatur under siste varmeperiode.

Ved kjøkkenet vart det målt opp i 31 gr C før arbeidet starta kl 07.00 ein dag (mål manuelt på kjøkkenet). Ber med dette om at det vert vurdert kjøling her , evt solskjerming.

Ved pleieavdelingane (alle tre avdelingar: Lerketunet, Solkroken og Nordgardstunet) har også pasientromma og fellesrom målt høge temperaturar.

Ber om at vert vurdert solskjerming her og vurdert kjøling på pasientrom og fellesstove / arbeidsrom.

Med venleg helsing

Randi Rotevatn Minde

Leiar Meland Sjukeheim

Tlf: **5617 1230** Mob: **99 49 76 12**

E-post: randi.r.minde@meland.kommune.no



[Sjå brosjyren vår](#)