

## Serviceavtale Biovac Minirenseanlegg

|                                   |                                |             |              |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>INFORMASJON OM ANLEGGSEIER</b> |                                | Ordrenummer | 11216351     |                  |
| Navn                              | Egil Gripsgård - Kim Gripsgård |             | Kundennummer | 48425            |
| Fakturaadresse                    | Riplevikvegen 45               |             |              |                  |
| Postnummer/-sted                  | 5918 Frekkrung                 |             |              |                  |
| Telefon privat                    | Mobil                          | 41216534    | E-post       | Kim@KG-elekAS.no |

|                                |                  |                              |        |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------|
| <b>INFORMASJON OM ANLEGG</b>   |                  | Anleggsnummer                | 21532  |
| Anleggstype                    | Biovac FD 5N PEH | Anleggskommune               | Meland |
| Anleggsadresse                 | Flatøyvegen 118  | Gårdsnummer                  | 1      |
| Postnummer/-sted               | 5918 Frekkrung   | Bruksnummer                  | 179    |
| Serviceavgift pr. år inkl. mva | 3100,-           | Kjemikalier pr. år inkl. mva | 800,-  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2 ganger pr. år. FD5N-FD15N<br><br><input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 3 ganger pr. år. FD20N-FD50N og FD10pe-FD35pe<br><br><input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år. 2 ganger dersom anlegget blir lavt belastet (eks. hytte ikke i bruk vintersesongen) FD5pe<br><br>Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen<br><br>Biovac har plikt til å levere reservedeler.<br><br>Følgende utføres på ordinær service: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner.</li> <li>Kontrollere lufttilførselen til anlegget.</li> <li>Kontrollere anleggets tekniske funksjoner.</li> <li>Dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekraft iht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseiers regning).</li> <li>Kontrollere slamtårker (FD5pe og FD10pe), og klargjøre slamsekk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat).</li> <li>Kontrollere nivå i våtslamlager (FD15-35pe og nedgravd anlegg), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømning (for anleggseiers regning).</li> <li>Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvannet.</li> <li>Kontrollere alarmer.</li> <li>For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/etterfylles.</li> <li>Dokumentere ovenfor kunde at service er utført.</li> </ol> | <b>Ekstraordinær service</b><br>Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal Biovac treffe felleirettende tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer.<br><br>Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseier belastes for arbeidstid, deler, km og kjøretid fra serviceteknikers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser.<br><br><b>Overholde brukerinstruks</b><br>Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruks for gjeldende anlegg.<br><br><b>Bestille slamtømming</b><br>På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming.<br><br>Ved driftsproblemer som følge av manglende tømning kan ekstrakostnader tilkomme.<br><br>Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømme- og deponeringsavgift for slam).<br><br><b>Adgang til anlegg</b><br>Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra.<br><br>Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00).<br><br>Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven.<br><br>Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget.<br><br>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturere dersom veiforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav.<br><br><b>Serviceavgift</b><br>Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service. | Det påløper administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro.<br><br>For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier.<br><br>Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober-oktober foregående år.<br><br>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold.<br><br><b>NB!</b><br>Inn- og utløpsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforsskrift.<br><br><b>Salg av eiendommen:</b><br>Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter han å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrensning av forurensing § 12-13. Forurensingsloven § 24<br><br>Gammel eier hfter for serviceavgiften fra salgstidspunktet og frem til påfølgende 1. januar eller 1. juli.<br><br><b>Varighet avtale:</b><br>Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslippstillatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deleleveranser. Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppgjorte krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet |
|--|--|---|


**biovac**  
 Biovac Environmental Technology AS  
 Sign. selger: *[Signature]*  
 For Biovac: *[Signature]*  
 47 63 86 54 60, kontakt@biovac.no, www.biovac.no

Dato: 25.06.18  
 Sign. anleggseier: *[Signature]*