
Fra: Steinar Thunold <kilsperr@online.no>
Sendt: 6. juli 2018 21:37
Til: Larissa Dahl
Emne: Re: Vedr. Kontroll av innmålingsdata for bustader 23/528

Hei igjen!

Jeg så i kke at du etterlyste oppdatering av Gjennomføringsplan,men her har du den.

Så får du resten når de kommer fra ferie.

Det er litt forskjellig rundt om i kommunene.

Noen henger seg opp i dato.Men det er vel det som er det riktige.

Mvh.

Byggm.Steinar Thunold

Kommunens saksnr.

Vedlegg

G

Side

1 av 1

Steinar Thunold AS

Sølsnippet 2
5136 Mjølkeråten

Gjennomføringsplan

Versionnr. 002	Dato 06.07.2018	Signatur, ansv. søker 	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG	
Adresse Løypetone i Meland Kommune					
Gnr. 23	Bnr. 528	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune MELAND

Eiendom/ byggested	Gnr. 23	Bnr. 528	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune MELAND	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollserklæring / erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
								Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggatst	
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Alle fagområder i tiltaket												
Ansv.Søk							Byggm.Steinar Thunold AS Orgnr:997031075		X			X
Ansv.Pro.								X			X
Ansv.Pro.							Vest oppmåling AS.Orgnr.987321679		X			X
Ansv.Utf.											X
Ansv.Pro.							Lindås VVS.N.T.AS Orgnr.915836445		X			X
Ansv.Utf.											X
Ansv.Utf.							Grpsgård bygg AS Orgnr.992299118					X
Ansv.Utf.							Bøvågen Maskinstasjon Orgnr.986346549					X
Ansv.Utf.							Frækhaug Flis AS.Orgnr.993867039					X
Ansv.Utf.							Byggm.Skare AS.Orgnr.995081954					X

6. juli 2018 kl. 13:13 skrev Larissa Dahl <larissa.dahl@meland.kommune.no>:

Hei! Viser til søknad om ferdigattest og vedlagt rapport med innmålingsdata for tomannsbustad på gbnr 23/528 Løypetona.

Vi trenger søknad om endring av plassering av bustad, da faktisk plassering fråviker med 0,7-0,8 m mot nord frå godkjent plassering av tomannsbustad.
Se kart nedanfor.

I tillegg trenger vi oppdatert gjennomføringsplan med påført datoer for innlevert samsvarserklæringar.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk

<image003.jpg>

Fra: Anngunn Marie Gullbrå

Sendt: 6. juli 2018 10:23

Til: Larissa Dahl

Emne: VS: Kontroll av innmålingsdata for bustader 23/528

Fra: Anngunn Marie Gullbrå

Sendt: 6. juli 2018 10:23

Til: 'larissa.dahl@htb.no'

Kopi: Marianne Aadland Sandvik

Emne: Kontroll av innmålingsdata for bustader 23/528

Hei

Innmålt grunnmur viser at bygget er plassert ca mellom 0,70-0,80 m lenger mot nord enn godkjent. Feilmarginen i godkjenning er +- 0,5 m

<image001.png>

Venleg helsing

Anngunn Marie Gullbrå

Fagansvarleg Geodata

Tlf: 5617 1181/ 1000

E-post: anngunn.gullbra@meland.kommune.no

<image002.jpg>

[Sjå brosjyren vår](#)