
Fra: Terje Floeysand <floysand@online.no>
Sendt: 11. juli 2018 10:11
Til: Larissa Dahl
Emne: Re: Val av utsleppsanlegg Eikeland hytter

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS

Hei Larissa

Gråvannstank er det samme som en slamavskiller. Det er en glassfibertank. Men den er bare 1 m³. (og har to kammer). Det er inn og ut på den med 110 mm rør. Den er bare beregnet for avløpsvann fra kjøkken, dusj og vaskerom . IKKE toalett. Skal du ha toalett på en hytte må du ha en tank på 3 m³. Forutsatt at det blir gitt utslippsløyve.

Som det fremgår av søknadene er det bare en som ønsker toalett. De andre er gråvannsutslipp.

Ingen av hyttene har vei frem , så det er tømning med båt som er aktuelt her. Dette er noe som blir mer og vanlig.

Harry nevnte en poseløsning på de som skulle bare ha gråvann ! Dette er kanskje en god ordning da det er mye fjell og lite jord langs sjøen. Skal sjekke denne løsningen med levereandør.

Bare spør hvis det er noen du er i tvil på.

Mvh Terje

Den 10.07.2018 11:00, skrev Larissa Dahl:

Hei! Eg sitter med fleire søknader om utslepp for hytter på Eikelandsvegen. For gbnr 42/46 og 42/21, er det søkt om gråvassutslepp. Men det står gråvassstank på en og slamavskiljar på 1 m³ på andre. Kunne Du spesifisere betre kva meiner Du med gråvassstank? Skal den tømmes med slamsugebil? Er det veg til alle hytter som søker om slamavskiller og gråvassstank? Tenkte de på båttømning? Veldig mange spørsmål , dette kunne Du lage redegjørelse i søknaden om så saksbehandlingstid kunne være kortere. Med mangler i søknader skal ikke saksbehandlingsfristen løpe.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -