
Fra: Per Arne Nygård <perarnenygaard@hotmail.com>
Sendt: 16. oktober 2017 10:56
Til: Merethe Tvedt
Emne: SV: Oppføring av mur, gbnr 10/163

Hei Merethe

Skal se på dette og så hører du fra meg.


Mvh
Per Arne

Fra: Merethe Tvedt <Merethe.Tvedt@meland.kommune.no>
Sendt: 13. oktober 2017 12:34:08
Til: 'Per Arne Nygård'
Emne: Oppføring av mur, gbnr 10/163

Hei Per Arne Nygård,

Eg har hatt ein rask gjennomgang av søknaden din om dispensasjon frå byggegrensa i reguleringsplanen for Holmemarka for oppføring av forstøtningsmur.
Slik vi snakka om i veiledningsmøte må uansett krav til sikt vera i varetatt. Av innsendt kart, viser ikkje denne klart sikten.

Eg legg ved eit situasjonskart i ein mindre målestokk. Slik at du kan teikna inn frisikt, samt den veileddning som ligg på Meland kommune sine heimesider i forhold til krav til avkjørsler til kommunal veg. Slik det går fram av den skal du med øyepunkt 3 meter inn i din avkjørsel ha ei frisiktlinje på 20 meter til begge sider.



Figur 1: Frisiktområde

Eg er kjent med at det i dag på din eigedom er ein fylling etter fundamentering av godkjent garasje som ligg 4 meter inn på tomten, og at sikten ikkje er optimal i dag.
Vi må likevel vurdere kravet ut i frå denne malen. Men kan ved høve gje dispensasjon dersom formålet ikkje blir vesentleg sett til side, og at det kan visast at det er fleire fordeler enn ulemper ved å tiltaket.

Etter ein førebels vurdering ser eg likevel ikkje at det viser seg fleire fordeler at du no planlegg muren 0,5 m frå vegkant. Eg ser ikkje at sikten kan ivaretakast ved denne plasseringa heller. Og kommunen vil uansett måtte ha ein meter for snørydding og anna vedlikehald langs vegen.

<http://www.meland.kommune.no/getfile.php/3543778.2238.cdwsaewbpa/Krav+til+avk%C3%B8yrsel.pdf>

Sjå på dette med sikt, og gje meg ein tilbakemelding.

Men venleg helsing

Merethe Tvedt
Rådgiver byggjesak
Meland kommune
e-post: merethe.tvedt@meland.kommune.no

