

Byggesak  
Meland kommune  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

## **STOREKNAPPEN, FREKHAUG, GNR 24, BNR 5 – SØKNAD OM OPPFØRING AV NØDSTRØMSAGGREGAT (PBL § 20-4 A)**

Dato 2018-08-22

### **Tiltaket**

Det søkes om å oppføre et nødstrømsaggregat tilhørende telekommunikasjonsanlegget på Storeknappen ved Frekhaug i Meland kommune.

Rambøll  
Hoffsveien 4  
Pb 427 Skøyen  
NO-0213 OSLO

Som et ledd i myndighetenes krav til beredskap i en krisesituasjon har denne basestasjonen blitt valgt ut som en forsterket EKOM stasjon. For å kunne ivareta viktig kommunikasjon mellom etater og private i en krisesituasjon eller ved lengre strømbrydd må basestasjonen utstyres med et reservekraft aggregat. For å kunne ivareta myndighetenes krav blir dette løst med å installere et dieselaggregat med ekstra dieseltank for minimum reservekapasitet på 72 timer.

T +47 22 51 80 00  
F +47 22 51 80 01  
www.ramboll.no

Vår ref. aefosl

Aggregatet er en komplett innkapslet enhet som blir løftet på plass i seksjoner. Aggregatet blir plassert på en plattform med labber som er forankret til fjell. Aggregatet har en forventet levetid på 20 – 30 år og vil i sin helhet bli fjernet ved sanering.

### **Ansvar**

Norkring AS er ansvarlig for prosjektering og utførelse. Tiltaket kan forstås av tiltakshaver. De har dette som sitt spesialområde.

### **Varsling til grunneiere**

Det er opprettet avtale om bruk av grunnen og eier er varslet i eget brev. Denne avtalen er tinglyst som en heftelse på eiendommen og er gjeldende.

### **Nabovarsling**

Etter samtale med Tore Johan Erstad den 17.08.2018 ble det avklart at nabovarsling ikke er nødvendig. Det bes dermed om fritak, da ingen er berørt.



**Reguleringsstatus – søknad om dispensasjon**

Anlegget ligger innenfor LNF(R)-område på gjeldende kommuneplan (2015-2026). Der anlegget er plassert er det også hensynssone for friluftsliv. Vi søker dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i LNF-område. Se eget brev (B1).

Med vennlig hilsen



**Anne Efjestad**



D/M 93012999  
anne.efjestad@ramboll.no

Grunneier:

Jannecke Michelsen Langeland  
Knut Arild Langeland  
Sagstadvegen 47A  
5918 Frekhaug